

CERTIFICAT MARQUE NF
PRÉDALLES POUR PLANCHERS EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON PRÉCONTRAIT

Décision d'admission
n°155.001 du 27/11/14

Établissement : **SPURGIN LEONHART PREFABRICATIONS**
ZI RUE LOUIS RENAULT
68127 STE CROIX EN PLAINE
FRANCE

Siège social : **SPURGIN LEONHART PREFABRICATIONS**
68127 STE CROIX EN PLAINE

Cette décision atteste, après évaluation, que les produits listés en annexe sont conformes au référentiel de certification **NF 396 Prédalles pour planchers en béton armé et béton précontraint** et à la norme **NF EN 13747:2005/A2:2010** (les spécifications sur ces produits sont rappelées au verso).

En vertu de la présente décision notifiée par le CERIB, AFNOR Certification accorde à l'établissement mentionné ci-dessus le droit d'usage de la marque NF, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF 396, pour les produits listés en annexe.

Dénomination commerciale : **Prédalle SPURGIN**

Pour le CERIB



Alberto ARENA
Le Responsable des activités de certification

68N008
Code interne : O

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Résistance caractéristique à la compression du béton à 28 jours
Durabilité : classes d'exposition du béton
Aptitude à l'utilisation en zone sismique

Les principales exigences du référentiel de certification sont rappelées au verso.

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :
Yann ROUILLE
Tél.: 02 37 18 48 38
Fax.: 02 37 32 63 46

Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.

Le droit d'usage de la marque NF est accordé pour une durée d'un an sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier la présente décision.

PRÉDALLES POUR PLANCHERS EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON PRÉCONTRAIT

Établissement : **SPURGIN LEONHART PREFABRICATIONS**
68127 STE CROIX EN PLAINE

Décision n°155.001

Page : 2

TABLEAU DES PRÉDALLES CERTIFIÉES

Dénomination commerciale	Béton armé ou précontraint	Gamme de dimensions nominales (mm)		Crantage surface supérieure	Para- sismique
		Epaisseur	Largeur hors-tout		
Prédalle SPURGIN	BA	50 à 70	2400 maxi	C	/

CARACTÉRISTIQUES DES BÉTONS UTILISÉS

Résistances caractéristiques garanties à 28 jours (MPa)	Durabilité : classe d'exposition
25	XC1, XC2

OBSERVATIONS

Le Comité Particulier réuni le 26/11/2014 a examiné votre dossier de demande d'admission établi suite à l'audit des 13 et 15/10/2014.

Des conclusions de cet audit, il ressort que :

- les essais effectués ont donné des résultats conformes et concordants avec ceux du contrôle interne ;
- l'ensemble des remarques formulées ont donné lieu à des actions correctives satisfaisantes. Elles sont donc levées ;
- le système de contrôle de production en usine satisfait aux exigences du référentiel de certification.

En conséquence, le CERIB, sur proposition du Comité Particulier, prononce l'admission au droit d'usage de la présente marque NF pour les produits objets de la demande.